



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском
районах)

ПРЕДПИСАНИЕ № 125

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«05» марта 2018 года

г. Черняховск
(место вынесения)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах Иванишем Петром Васильевичем-

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 25.01.2018 года № 125 проведено плановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА ЧЕРНЯХОВСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА В.У. ПАНА"; сокращенное наименование: МАОУ "СОШ №1 Г.ЧЕРНЯХОВСКА ИМ.В.У.ПАНА"; место нахождения: 238151, Калининградская область, г.Черняховск, улица Гагарина, дом 26; фактические адреса осуществления деятельности: 238151, Калининградская область, г.Черняховск, улица Гагарина, дом 26; ОГРН - 1023902149435; ИНН - 3914011466; дата регистрации юридического лица 20.07.1994 г.; акта плановой проверки от 05.03.2018 года № 125

(наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единичного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;

перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

(нужное подчеркнуть):

ст.ст. 22, 28, 34, 35, 39 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.1., 3.3., 4.2., 4.25., 4.28., 4.29., 5.8., 7.1.8., 7.1.9., 7.2.6., 7.2.10., 8.6., 10.19., 11.8., 12.3., 12.7., 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.5., 10.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», таб.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы», ст. 5 п.2 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», приложений № 1,2 приказа МЗРФ № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.16 приложения №2; п.33 приложения №3 Приказа № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п.4.1; 11.2; 11.2.2; 12.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.ст. 10, 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю:

МАОУ "СОШ №1 Г.ЧЕРНЯХОВСКА ИМ.В.У.ПАНА"; место нахождения: 238151, Калининградская область, г.Черняховск, улица Гагарина, дом 26; фактические адреса осуществления деятельности: 238151, Калининградская область, г.Черняховск, улица Гагарина, дом 26

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушение:

1. Устранить нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части ограждения территории общеобразовательной организации.

Срок исполнения: 01.09.2018 года

2. Устранить нарушение п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия на спортивно-игровой площадке твердого покрытия, на футбольном поле - травяного покрова. Площадки не должны иметь неровности и выбоины

Срок исполнения: 01.09.2018 года

3. Устранить нарушение п. 4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части не допущения использования цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты. (кабинет ОБЖ)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

4. Устранить нарушение п.п. 4.25., 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования туалетов для мальчиков кабинетами с дверями и постоянного наличия в туалетных помещениях педальных ведер, держатели для туалетной бумаги, туалетной бумаги, оборудования унитазов сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. (туалет для мальчиков)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

5. Устранить нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия во всех помещений потолков и стен гладких, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающих проводить их уборку влажным способом с применением

дезинфицирующих средств. (туалет для мальчиков, мастерская для мальчиков, коридор с первого этажа в цокольный этаж, лаборантская по физике №9, кабинет информатики №16, кабинет истории №14, кабинет математики №15)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

спортивный зал - срок исполнения: 01.09.2019 года

6. Устранить нарушение п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части наличия во всех помещениях полов без щелей, дефектов и механических повреждений (спортивный зал).

Срок исполнения: 01.09.2019 года

7. Устранить нарушение п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования кабинета химии и лаборантской вытяжными шкафами.

Срок исполнения: 01.09.2018 года

8. Устранить нарушение п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования светопроемов учебных помещений в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. (кабинет ОБЖ, кабинете химии (биологии) №8, в кабинет музыки)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

9. Устранить нарушение п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами

Срок исполнения: 01.05.2018 года

10. Устранить нарушение п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования классной доски, не обладающей собственным свечением, местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуются светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. (кабинеты: русского языка № 7, истории №17, кабинет домоводства для девочек №18)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

11. Устранить нарушение п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения образовательного учреждения достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой - в обеденном зале и одноразовых стаканчиков - в учебных и спальнях помещениях) при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения.

Срок исполнения: 01.05.2018 года

12. Устранить нарушение п.10.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части замены при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели.

Срок исполнения: 01.05.2018 года

13. Устранить нарушение п.10.19. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части соответствия режима обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной техники гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на них и таб.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» в части соответствия уровня электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ.

Срок исполнения: 01.09.2018 года

14. Устранить нарушение п.п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части проведения ежедневной влажной уборке с применением моющих средств всех помещений общеобразовательной организации.

Срок исполнения: 01.05.2018 года

15. Устранить нарушение п.12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части отдельного хранения уборочного инвентаря для санитарных узлов от другого уборочного инвентаря

Срок исполнения: 01.05.2018 года

16. Устранить нарушение п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части прохождения всеми работниками общеобразовательного учреждения предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; ст. 5 п.2 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части обязательного проведения профилактических прививок перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, установленных Правительством РФ, приложений № 1,2 приказа МЗРФ № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа № 370 Н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложения № 1и 2 к приказу МЗРФ № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части иммунизации работников образовательных организаций в том числе против кори и гриппа. (о всех профилактических прививках - Константинов О.Б.; Горшова В.С.; Галиманасова С.И.; Чинкина М.С.; Яснева Ю.С.; о ревакцинации против дифтерии и столбняка (Сокол Л.Г.(25.06.07г.); Захватова В.В.; о профилактических прививках против вирусного гепатита В - Башлык Р.А.; Рожкова Т.В.; о профилактических прививках против кори - Ефименко И.А.; Балышева С.Н.; Васильева С.Ф.; во всех личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактических прививках против гриппа в 2017 году)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

17. Устранить нарушение п.4.1; 11.2; 11.2.2; 12.1 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» в части обследования на энтеробиоз, гельминтозы и кишечные протозоозы декретированных групп населения при профилактических осмотрах. (на кишечные протозоозы (лямблиоз) у Горшовой В.С.)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

18. Устранить нарушение п.4.13.СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» в части прохождения профилактического медицинского осмотра на туберкулёз 1 раза в год. (Антоненко Р.Н.)

Срок исполнения: 01.09.2018 года

19. Устранить нарушение п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части

сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп в контейнер в специально выделенном помещении.

Срок исполнения: 01.05.2018 года

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в **семидневный срок** после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: акты выполненных работ, копии приказов, протоколы лабораторных исследований, фотоматериалы, результаты медосмотров и другая документированная информация, подтверждающая выполнение пунктов предписания.

перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 года № 764 «Об утверждении административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (зарегистрированного в Минюсте России 04.09.2012 года № 25357) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащих проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

- 1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- 2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Черняховском, Озерском и
Гвардейском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)



(подпись)

П.В.Иваниш

(фамилия, имя, отчество)

Предписание
«05» 03 2018 года:

получил

Директор МАОУ "СОШ №1
Г.ЧЕРНЯХОВСКА ИМ.В.У.ПАНА"

(законный представитель юр. лица; ИП)

(подпись)

Анучина Л.И.

(фамилия, имя, отчество)